

**СПРАВКА**  
**о результатах проверки готовности общежитий**  
**образовательных организаций**  
**высшего образования или профессионального образования Санкт-Петербурга**  
**к началу 2018/2019 учебного года**

от 05 сентября 2018 года

**Наименование образовательной организации (ОО):** *федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава России)*

**Наименование органа, в ведении которого находится ОО:** *Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России)*

**Адрес объекта проверки:** *Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д.47, корпус №45*

**Ф.И.О., должность, телефон руководителя проверяемого объекта:**

*Иванов Юрий Анатольевич - заведующий общежитием, тел.: +7(812)543-51-12*

*Варлыго Сергей Михайлович - начальник службы организации заселения и социально-бытовой работы, тел.: +7(812)303-50-00, доб. 8754, 8400*

*Федотов Михаил Эдуардович - начальник службы эксплуатации (Пискаревский пр. д.47), тел.: +7(812)303-50-00, доб.8739, 8099*

**Паспорт безопасности проверяемого объекта:** *15 июня 2017 года*  
(дата оформления)

**Декларация пожарной безопасности проверяемого объекта:** *16 апреля 2010 года*  
(дата оформления)

**Информация по объекту проверки – «общежитие».**

**Тип общежития:** коридорный, блочный, квартирный (нужное подчеркнуть) или иной

**Этажность:** 9

**Общая полезная площадь:** 6 806,5 кв.м

**Разрешена эксплуатация на** 611 чел.

**Фактически проживает на 01.09.2018:** 651 чел., из них

**иностранных граждан:** 360 чел., в том числе

**граждан ближнего зарубежья:** 259 чел.

**Наличие технических средств безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:** *Нет.*

**Организация охраны проверяемого объекта:**

**Наличие вахты:** *Есть, работает круглосуточно.*

**Охрана по договорам со специализированной организацией, с органом УМВД:** *Нет.*  
или силами сторожевой службы/штатных работников ОО (нужное подчеркнуть).

**Наличие технических средств обеспечения безопасности объекта:** ограждения объекта, камер наружного наблюдения прилегающей территории и камер внутреннего наблюдения, системы контроля и управления доступом, тревожной кнопки и др. (нужное подчеркнуть).

**Пожарная безопасность проверяемого объекта:**

**Наличие действующей пожарной сигнализации:** *Есть.*

Наличие договора с лицензированной организацией: *Контракт №33/2018-ЭА от 31.01.2018 с ООО «Электросила» на обслуживание автоматической пожарной сигнализации и средств оповещения. Акт о проведения ТО от 31.08.2018.*

Проверка состояния противопожарной безопасности объекта: *Противопожарная сигнализация в работоспособном состоянии, противопожарный водопровод в работоспособном состоянии. Акт о проведении ТО внутреннего пожарного водопровода от 16.08.2018.*

Наличие плит в кухонных помещениях (газовые, электрические, наличие газовых анализаторов, исправность оборудования): *Имеются газовые плиты. Газовые плиты в исправном состоянии. Договор №386/2018-М от 13.07.2018 с ООО «Экотекс» (техническое обслуживание наружных сетей газопровода, внутренних сетей газопровода и газового оборудования общежитий).*

#### **Санитарное состояние проверяемого объекта:**

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: *Мусоросборная площадка имеется, состояние удовлетворительное, санитарным нормам соответствует. Контракт №445/2018-ЭА от 03.08.2018 с АО «Автопарк №6 «Спецтранс» (сбор, транспортирование, размещение или обезвреживание отходов).*

Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция): *Контракт №448/2018-М от 01.08.2018 с АО «Станция профилактической дезинфекции» (дератизационные, дезинсекционные мероприятия в помещениях и на открытой территории).*

*Контракт №366/2018-ЭА от 10.07.2018 с ООО «Невская нота» (стирка белья для общежитий).*

Наличие договора на уборку помещений: *Договора нет. Уборка производится штатными сотрудниками хозяйственного отдела службы эксплуатации (Пискаревский пр., д.47).*

#### **Проведение ремонтно-строительных работ (место проведения, виды работ):**

Закончены к 01.09.2018:

*Ремонт бытовой арматуры ХВС и ГВС.*

*Ремонт сантехники в хозяйственно бытовых помещениях с 1 по 9 этаж.*

*Проведен ремонт системы пожаротушения в подвале (заменена двигателя насосов пожарного водопровода).*

*Замена остекления 20 кв.м.*

*Восстанавливающий ремонт мягкой кровли.*

*Ремонт помещения для хранения личных вещей проживающих.*

*Замена дверных коробок (32 шт.) в помещениях душевых.*

*Снос аварийных деревьев.*

Планируется до конца учебного года:

*Ремонт пожарного водопровода, гидроизоляции душевых, ремонт лестничных маршей и мест общего пользования левого крыла здания общежития.*

*Частичная замена потолочной плитки в МОП.*

*Косметический ремонт лестниц с окраской батарей*

#### **Организация общественного питания: Отсутствует.**

Статус предприятия: структурное подразделение ОО, аренда, иное (нужное подчеркнуть).

Вид предприятия общественного питания: буфет, столовая, распред. буфет, иное (нужное подчеркнуть).

#### **Организация досуга и воспитательной работы:**



Наличие студсовета или других органов самоуправления: *Работает студсовет в кол-ве 40-ка человек.*

Наличие условий для организации досуга: *актовый зал, спортзал, спортплощадка, комната отдыха, библиотека и иное учебная комната* (нужное подчеркнуть).

Организация воспитательной работы совместно с районным УМВД России по СПб: *Разовые приглашения представителей полиции.*

**Стоимость проживания в общежитии:** *По «Прейскуранту на проживание в общежитиях Университета», согласно категориям проживающих.*

*Студенты: Льготники – бесплатно. Бюджетная форма – 550 руб. в месяц. Договорная форма – 2 900 руб. в месяц.*

**Дополнительные услуги:** *Стирка белья (мини-прачечная) - услуги оказываются сторонней организацией. Сеть Интернет - услуги оказываются сторонней организацией.*

**Замечания, предложения:**

*1) Требуется капитальный ремонт с 1-го по 16-ый блок и восстановление гидроизоляции душевых.*

**Оценка готовности проверяемого объекта к началу учебного года:** *удовлетворительно.*

**Проверяющий:**

*Нат. виделе* *Мирош* (должность, подпись, расшифровка)

*Кротонов М. В.*

**Представитель ОО:**

Проректор по АХР

*(подпись)* (должность, подпись, расшифровка)

(А.Р. Кадырлеев)

